

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

Nr. BBW 0216029

Die LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), Materialprüfungsamt,
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg,

gestattet dem Unternehmen

aero-durit Baustoffe GmbH
Kreuzstraße 81
85764 Oberschleißheim

als Hersteller von

aero-durit Entfeuchtungsputz 2010

im geschäftlichen Verkehr auf die Prüfung und Überwachung dieser Bauprodukte
hinzuweisen mit der Formulierung:

"Geprüft und überwacht von der LGA"

Als Nachweis für die geprüften und überwachten Bauprodukte kann folgendes Zeichen
verwendet werden:



Bereich Produkte
Ökologische Produktprüfung

Auftraggeber: Aerodurit Baustoffe GmbH, Kreuzstraße 81, D-85164 Oberschleißheim Produkt: Entfeuchtungsputz2010 Untersuchungsbericht Nr. IWQ 3721418			
	Cadmium	5 µg/l	Anforderung erfüllt
	Chrom ges.	100 µg/l	Anforderung erfüllt
	Chrom (VI)	25 µg/l	Anforderung erfüllt
	Kupfer	150 µg/l	Anforderung erfüllt
	Nickel	150 µg/l	Anforderung erfüllt
	Quecksilber	1 µg/l	Anforderung erfüllt
	Thallium	3 µg/l	Anforderung erfüllt
	Zink	300 µg/l	Anforderung erfüllt

Zusammenfassung: Alle Anforderungen sind eingehalten.

Nürnberg, den xx.01.2003

LGA - Bereich Produkte
Ökologische Produktprüfung

Alexandra Kubina
(Dipl.-Ing.)

A. Kubina